

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Č. JEDNACÍ: OŽP-Nov/6541/2023
SPIS ZN.: MUNY/752/2023/OŽP-NOV
VYŘIZUJE: Martina Nováková
TEL.: 377 168 052
E-MAIL: martina.novakova@nyrany.cz
PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer
FUNKCE: vedoucí odboru

DATUM: 23.02.2023

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5, ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

dle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 94m stavebního zákona,

že na základě žádosti, kterou podala **obec Čerňovice, IČO: 47733365, se sídlem Čerňovice č. p. 72, 330 36 Čerňovice**, bylo zahájeno společné územní a stavební řízení pro stavbu vodního díla kanalizace dle ust. § 94j stavebního zákona a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Stavebním záměrem je kanalizační síť oddílné splaškové kanalizace zakončená do centrální čistírny odpadních vod podle předložené projektové dokumentace pro společné povolení „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV ČERŇOVICE“, kterou vypracovala Ing. Lada Kůsová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0201252, v měsíci 10/2021.

Stavebním záměrem je umístění a výstavba kanalizačních stok a centrální čistírny odpadních vod na pozemcích parc. č. 561/1, 1238/19, 2430/8, 2440/43, 595/5, 595/4, 570/4, 2430/1, 2430/23, 2467/1, 2471/30, 2433, 2440/42, 2524/2, 2440/6, 2432/1, 2523, 2470/1, 2465/2, 1285/1, 1284/4, 2462/4, 2462/3, 2506/4, 2506/3, 2506/7, 1249/8, 1249/9, 1249/2, 1236/8, 1236/9, 1236/6, 1238/7, 1238/16, 2434, 1285/5, 1238/20 (vše ostatní plocha),

1195/20, 1195/11, 1195/15, 1195/16, 1195/19, 1195/18, 1798/5 (vše orná půda)

1195/6, 1229/1, 1229/14, 1229/12, 1229/13 (vše trvalý travní porost)

54/1, 54/3, 51/2, 89/12, 89/2, 1252/2 (vše zahrada)

st.62/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

1229/3 (vodní plocha) v kat. území Čerňovice, obci Čerňovice v Plzeňském kraji.

Účelem stavebního záměru je odkanalizování obce Čerňovice novou splaškovou kanalizací zakončenou v nové centrální ČOV, včetně kanalizačních odboček, navržené kanalizační stoky gravitační Stoka A, A-1, A-2, A-2-1, A-2-2, A-2-3, A-2-4, A-3, A-3-1, A-3-2, A-3-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9; vyčištěné odpadní vody z nové centrální ČOV budou vypouštěny do vod povrchových bezejmenného vodního toku v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Rozsah stavby:

ČOV – bude tvořena provozním, nepodsklepeným, zastřešeným, jednopodlažním objektem o zastavěné ploše 38 m², kde budou osazeny strojně stírané česle Economy typu SČE 500 x 1200/1000 x 3/75⁰ v ŽB monolitickém žlabu, 3ks dmychadel, nádrž na čínidlo ke srážení fosforu a elektrický rozvaděč. Dále bude osazeno typového zařízení AS-HSBR DENITRI, tj.

TELEFON: 377 168 001
FAX: 377 168 002

E – MAIL: podatelna@nyrany.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka Plzeň
výdajový účet: 27-9186490247/0100
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO:
00 258 199

plastové nádrže s technologickým vstrojením, které budou uloženy do prostoru vytvořeného z vodostavebního betonu s armováním.

Nádrž na užitkovou vodu bude z betonových skruží DN 1000 hloubky 2000 mm s dvoudílným studničným poklopem. Voda bude čerpána z obecního toku a využita k čištění česlí či jiným oplachům.

Přípojka NN a elektroinstalace – Napájení objektu ČOV bude provedeno zemním kabelem CYKY 4Bx16 ze stávající přípojkové skříně PS (X8, SS200, pojistka 40A) na pozemku parc.č. 1229/6 v k.ú. Čerňovice do nového nástěnného elektroměrového rozvaděče RE v plastovém pilíři (jednotarifní, třífázový, s jističem B25/3 před elektroměrem) na pozemku parc.č. 1229/14 v k.ú. Čerňovice a odtud dále bude provedeno napojení do rozvaděče R (nástěnná rozvodnice v objektu ČOV). Zemní kabel bude veden ve výkopu podél navržené obslužné komunikace.

SO 05 – Gravitační stoky – budou tvořit větevnu síť s centrálním nátokem na ČOV. Hlavní stokou je stoka A, která bude páteřní stokou systému. Na tuto stoku budou napojeny podružné kanalizační stoky. Stoky budou z PVC hladké, SN12.

Stoka A	DN250	706,4 m	Stoka A-3-3	DN250	5,0 m
Stoka A-1	DN250	294,4 m	Stoka A-4	DN250	238,0 m
Stoka A-2	DN250	277,7 m	Stoka A-5	DN250	115,6 m
Stoka A-2-1	DN250	47,2 m	Stoka A-6	DN250	58,1 m
Stoka A-2-2	DN250	15,1 m	Stoka A-7	DN250	43,2 m
Stoka A-2-3	DN250	90,6 m	Stoka A-8	DN250	97,7 m
Stoka A-2-4	DN250	24,9 m	<u>Stoka A-9</u>	<u>DN250</u>	<u>65,6 m</u>
Stoka A-3	DN250	250,1 m	Celkem	DN250	2438,9 m
Stoka A-3-1	DN250	22,9 m			
Stoka A-3-2	DN250	86,4 m			

Měrná šachta na odtoku z ČOV – DN1000, Parshallův žlab s ultrazvukovým snímačem hladiny.

Výústní objekt – bude situován v levém břehu bezejmenného levostranného přítoku do významného vodního toku Úterský potok. V místě vyústění potrubí PVC KG DN 200 do vodní plochy na pozemku p.č.1229/3 k.ú. Čerňovice bude zpevněno záhozem z lomového kamene o hmotnosti 80kg ve sklonu 1:1.5, potrubí bude obetonováno betonem C 20/25. Na konci potrubí bude osazena žabí klapka.

Strojní a technologické vybavení ČOV – ČOV je určena pro úplné čištění odpadních vod z obce. Mechanicko-biologická ČOV je navržena pro stav 200 EO. Roční přítok odpadních vod $Q_{rok} = 7300 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$, $Q_{més} = 608 \text{ m}^3 \cdot \text{més}^{-1}$. Technologie bude osazena ve více vzájemně propojených nádržích tj. biologické čištění se separací kalu a vody, vyrovnávací a kalový prostor, denitrifikace.

Elektrotechnické vybavení ČOV – napájení bude ze stávající přípojkové skříně PS (X8, SS200, pojistka 40A) do nového elektroměrného plastového rozvaděče (třífázový, jednosazbový). Rozvaděč R s hlavním vypínačem objektu, který bude použit k silovému připojení a ovládání veškerého zařízení osazeném v objektu ČOV.

Příjezdová komunikace a zpevněná plocha ČOV – příjezdová účelová komunikace bude napojena sjezdem na komunikaci III.třídy 19321 u obce Čerňovice směrem od Pňovan. Komunikace je navržena v délce 325 m a šířce 3,0 m. Je navržena jedna výhybna a obracíště. Zpevněná plocha ČOV bude provedena v ploše 250 m², oplocena drátěným pletivem výšky 1800 mm s ostnatým drátem. Do areálu ČOV (zpevněná plocha) bude vstup dvoukřídlovou uzamykatelnou bránou.

Orientační určení polohy stavby v souřadnicovém systému S-JTSK: ČOV – X, Y = 1059676.82, 8411103.34 ; výústní objekt – X, Y = 8411144, 1059690.15.

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

Navržené množství: $Q_{prům.} = 0,23 \text{ l/s}$, $Q_{max.} = 2 \text{ l/s} = 608 \text{ m}^3/\text{mésic} = 7300 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Navržené údaje o jakosti odpadních vod: „p“ – $CHSK_{Cr} = 110 \text{ mg/l}$, $BSK_5 = 30 \text{ mg/l}$, $NL = 40 \text{ mg/l}$, průměr $N-NH_4^+ = 10 \text{ mg/l}$; $P_{celk} = 2 \text{ mg/l}$ „m“ – $CHSK_{Cr} = 170 \text{ mg/l}$, $BSK_5 = 50 \text{ mg/l}$, $NL = 60 \text{ mg/l}$, $N-NH_4^+ = 20 \text{ mg/l}$, $P_{celk} = 5 \text{ mg/l}$ dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 37 – činnosti související s odpadními vodami.

Je navrženo sledovat znečištění i v ukazatelích $N-NH_4^+$, P_{celk} .

Měrný profil pro sledování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod bude prováděn v měrné šachtě na odtoku z ČOV. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno on-line pomocí Parshallova žlabu s ultrazvukovým snímačem hladiny. Minimální roční četnost odběru vzorků u velikosti zdroje znečištění do 500 EO (příloha č.4 nařízení vlády č.401/2015 Sb.): 4 vzorky

Údaje o povodí: významný vodní tok Úterský potok, IDVT 10100131, č. h. p. 1-10-01-1670-0-00, vodní útvar BER_0165_J nádrže Hracholusky na toku Mže, který je ve správě Povodí Vltavy a ve vodním útvaru podzemních vod 62210 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Střibrem. Odpadní vody z ČOV je navrženo vypouštět do bezejmenného levostranného přítoku významného vodního toku Úterský potok – IDVT 10272976, který je dle CEVT ve správě obce Čerňovice.

Žádost o stavební povolení byla doložena všemi předepsanými doklady a je možné ji projednat ve správním řízení. Správní orgán sděluje, že k zahájenému řízení mohou dotčené orgány a účastníci řízení uplatnit svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení k odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění (ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona). Současně se oznamuje, že byly shromážděny všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí a účastníci se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v souladu dle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do příslušné projektové dokumentace a podkladů rozhodnutí, které jsou předmětem řízení, u Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí (pondělí, středa: 7.00 – 11.30 hod a 12.00 – 17.00 hod nebo po předchozí telefonické domluvě).

Z důvodu řízení s velkým počtem účastníků řízení, tj. více než 30, jsou v souladu s ust. § 144 správního řádu a ust. § 112 stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, můžou-li být jejich vlastnická práva prováděním stavby přímo dotčena, uvědomeni o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení veřejnou vyhláškou. Dále v souladu s ust. § 112 stavebního zákona jsou vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce obce Čerňovice po dobu 15-ti dnů, 15. den je dnem doručení. Dokument bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách MěÚ Nýřany.

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1 správního řádu):

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítka a podpisy orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Účastníci řízení:

a) Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Čerňovice, Čerňovice č. p. 72, 330 36 Čerňovice

b) Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Vaněk Jiří Ing., Jeřabinová 290, Nové Město, 33701 Rokycany

Vaňková Olga, č. p. 101, 33036 Čerňovice

Gloserová Monika, Čermákova 1695/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Kalinová Eva, Vinohradská 1756/114, Vinohrady, 13000 Praha 3

Vágnerová Kamila, Pecháčkova 950/20, Skvrňany, 31800 Plzeň

Veringerová Miluše, č. p. 26, 33036 Čerňovice

Vrábelová Eva, č. p. 37, 33036 Čerňovice

Čechová Lenka Ing., č. p. 100, 33036 Čerňovice

Gruber Jan, Mydlovary 1, 34952 Křelovice

Hubka Michael, Francouzská třída 1911/45, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
Plocar Daniel, č. p. 32, 33023 Lochousice
Volná Vlasta, č. p. 50, 33036 Čerňovice
Hájek Vladimír, Malátova 2433/9, 40011 Ústí nad Labem
Hájek Vladimír ml., Malátova 2433/9, 40011 Ústí nad Labem
Stanislava Veverková, Plaská 1343/49, Plzeň
Zelenka Milan, č. p. 80, 33036 Čerňovice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (doručení jednotlivě)

Vlastníci (správci) dotčené technické infrastruktury:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Gas Net s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)

Osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být vydáním společného povolení přímo dotčeny; těmto účastníkům je doručováno veřejnou vyhláškou, tzn., že jsou ve smyslu § 94l odst. 3 identifikováni označením pozemků/staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:

parc. č. 1238/18, 51/3, st.3/2, 2430/21, 2528, st.36/1, 8/2, 91/2, 2471/29, 2471/24, 2430/10, 89/11, 89/9, 89/7, 75/2, st.12, 74/2, st.14, st.16, 1832, st.39, st.50, 2525, st.8, 67/2, 1285/3, 1286/1, 1285/4, 66/2, 65, 1282/4, 1268/80, 1268/4, 1268/6, 1261/2, 1255/10, 1255/9, 1255/22, 1252/3, 1249/3, 2465/8, 50/1, 92/1, 1285/4, 50/2, 91/2, 1286/1, 1/2, 2536, 1285/3, 74/2, 92/5, 1284/6, 74/1, 2471/29, 1284/3, st.10, 2471/24, 1284/2, 75/2, 1249/7, 2430/13, st.12, 1249/6, 2470/1, 11/2, 1249/1, 1284/5, 2430/21, 1249/4, 67/2, 1832, 1249/3, 1283, 1798/122, st.261, 58/1, 1798/117, 1238/17, 58/2, st.16, st.260, 1282/4, st.14, 1238/6, 66/2, 2432/2, 1238/15, 65, 1798/50, 1229/11, 1268/80, 1798/1, 1229/10, 1268/81, 1798/131, 1238/21, 1268/6, 57/2, 1238/11, 1268/4, 17/1, 1229/9, 1261/2, 2430/23, 1229/7, 2506/6, 89/5, 1229/6, 1255/5, 89/4, 1229/15, 1252/3, 89/6, 1202, 1252/1, 89/7, 1197/3, 1255/22, 89/8, 1195/17, 1249/7, 89/9, 1195/5, 2430/13, 89/10, 1195/13, st.47, 89/11, 1188, st.8, st.19, 1195/14, 7/1, 62/3, 1178, 2526, 18/2, 1195/12, 2521, 2430/1, 1195/9, 40/1, 90, 2461/1, 2430/18, 8/2, 598/198, 2527, 570/6, 2430/19, 18/1, 1195/24, 6/2, 18/2, 1195/22, 5/1, st. 23, 1195/3, 2430/27, 24/2, 51/1, 2430/28, 2440/5, 1229/4, 4/1, st.20, 569/2, 2513, 2430/10, 569/11, st. 50, st. 48, 569/10, 2430/15, 14, 595/3, st. 39, 21/1, 1196/2, 2497, 545/5, st. 67, 2430/29, 2440/16, st. 66/1, 2530/1, st. 61, St. 30/1, 44/1, 2501, st. 29/2, st. 60/1, 66/1, 26, st. 60/2, st. 67, 2430/22, 2430/21, 570/6, St. 192, 50/2, 569/9, 2430/26, st.65, 569/10, 2430/24, 57, 569/11, 2430/25, 51/3, 569/2, st.24/2, st. 3/2, 595/3, 2528, 51/4, 595/1, st.36/1, 51/5, 595/2, 8/1, 54/2, 44/1, 8/2, 60/1, 2530/1, 90, 51/4, 60/2, 18/1, 1238/18, 45/2, st. 73, 1238/17, st. 262, 18/2, 2430/21, 2529/2, st. 23, 4/1, 43, st. 22/1, 4/2, st. 33/1, st. 49, st. 32, 48/1, st. 31/4, 48/2, 33.

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice PK, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
Hasičský záchranný sbor PK, KŘ, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
MěÚ Město Touškov, stavební úřad, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
MěÚ Nýřany, odbor životního prostředí
MěÚ Nýřany, odbor územního plánování

Ostatní:

Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Dále obdrží – k vyvěšení veřejné vyhlášky:

Obec Čerňovice, Čerňovice č. p. 72, 330 36 Čerňovice
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň

spis